ROYAUME DU MAROC

GESTION DELEGUEE DES SERVICES DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE, EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT LIQUIDE
DE LA WILAYA RABAT-SALE

ريضال
Redal

DIRECTION INFRASTRUCTURES ET INVESTISSEMENT
DEPARTEMENT ETUDES D'INFRASTRUCTEURES ET SCHEMAS DIRECTEURS

LUTTE CONTRE LES INONDATIONS ZONE D'ACTION REDAL

RÉALISATION DU COLLECTEUR

D'ASSAINISSEMENT PLUVIAL CP 705 - AVAL – SKHIRAT

# PROFIL EN LONG

## - Des Traversées de la route RN 1 -

| | | |
|---|---|---|
| Date : Juillet 2021 | ECHELLE : 1 /1000 1/100 | PLAN N° : 03 |
| Projeté par : LAKHLIFI - T. | Chef projet : OUHRA - F. | DCE |
| Vérifié par : ---- | Validé par : EL OUATI - A | FORMAT A0 |

| IND. | DATE | MODIFICATIONS | APP. |
|---|---|---|---|
| A0 | 16-7-2021 | Première édition | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Identification : DCE (MISSION) / (PLAN) / D/..... (NOM DU FICHIER) / A 0 (INDICE)

## Profil en long

Réseau : Coll.CP705 bis

Axe : Profil R22 CP705 bis - R1 CP705




Echelle X : 1/1000
Echelle Z : 1/100

Plan Comp : 40.0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | Z | 49.69 | 49.64 | 49.35 | 49.03 | 48.66 |
| Cotes tampons | | 49.30 | | 48.98 | | 48.66 |
| Cotes radiers | | 46.05 | | 45.83 | | 45.66 |
| Profondeurs | | 3.25 | | 3.14 | | 3.00 |
| Distances | | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 17.59 | 39.59 |
| Canalisations | | | 135A 800mm | | | |
| Pentes | | | -1.0% | | | |

## Profil en long

Réseau : Coll. CP713

Axe : Profil R30 CP713 - R23 CP705




Echelle X : 1/1000
Echelle Z : 1/100

Plan Comp : 35.0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | Z | 45.29 | 45.18 | 45.03 | 45.05 |
| Cotes tampons | | 45.00 | | | 45.05 |
| Cotes radiers | | 41.63 | | | 41.18 |
| Profondeurs | | 3.37 | | | 3.87 |
| Distances | | 0.00 | 27.22 | | 27.22 |
| Canalisations | | | 135A 1000mm | | |
| Pentes | | | -1.7% | | |

## Profil en long

Réseau : Coll. CP712

Axe : Profil R25 CP712 - R26 CP705




Echelle X : 1/1000
Echelle Z : 1/100

Plan Comp : 35.0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | Z | 46.32 | 46.28 | 46.15 | 46.35 |
| Cotes tampons | | 46.14 | | | 46.35 |
| Cotes radiers | | 40.88 | | | 40.75 |
| Profondeurs | | 5.26 | | | 5.60 |
| Distances | | 0.00 | 25.57 | | 25.57 |
| Canalisations | | | 135A 1200mm | | |
| Pentes | | | -0.5% | | |

## Profil en long

Réseau : Coll.CP708 bis

Axe : Profil R10 cp708BIS - R29 CP705




Echelle X : 1/1000
Echelle Z : 1/100

Plan Comp : 35.0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrain | Z | 47.97 | 47.88 | 47.59 | 47.37 | 47.32 |
| Cotes tampons | | 47.56 | | | | 47.18 |
| Cotes radiers | | 44.06 | | | | 43.92 |
| Profondeurs | | 3.51 | | | | 3.26 |
| Distances | | 0.00 | 27.64 | | | 27.64 |
| Canalisations | | | 135A 1000mm | | | |
| Pentes | | | -0.5% | | | |