

ECLAIRCISSEMENT

APPEL D'OFFRES N° 10/2023/A

RENOUVELLEMENT DES ÉQUIPEMENTS DES STATIONS DE POMPAGE DES EAUX USÉES DE LA
WILAYA DE RABAT-SALÉ

Suite aux questions transmises par l'un des concurrents, ci-dessous les éclaircissements suivants :

N° QUESTION	QUESTION	REPONSE
1	Merci de préciser si toutes les pompes seront fournies avec pied d'assise ou préserver les pieds d'assise existants.	En réponse à votre demande, nous vous informons que pour la station Carbon les pompes seront fournies avec des pieds d'assise et pour les autres stations les pompes seront adapter du nouveau matériel à l'installation et toute sujétion.
2	Merci de préciser si le curage des bâches est inclus dans le prix des travaux ou est-il à la charge de Redal.	Nous vous confirmons qu'il est à la charge de Redal.
3	Merci de préciser la pression d'eau maximale que les deux vannes murales (prix 308) doivent pouvoir résister.	Merci de noter la PN = 16
4	Merci de nous fournir les plans des stations objet de l'appel d'offres.	Les plans seront fournies pendant la phase de l'exécution, Merci de noter également que la visite du lieu était faite par votre équipe.

Brahim ALLAM
Adjoint au Directeur en Charge
des Achats et Logistiques

NOMBRE DE PAGES : 01 (y compris la 1^{ère} page) si vous ne recevez pas le nombre de pages indiqué, merci de contacter l'expéditeur.

REDAL SA.

DIRECTION DES ACHATS

6, RUE AL HOCEIMA, B.P. 161, 10 000 RABAT

TÉL. : 05 37 23 85 30 – FAX : 05 37 73 46 73

Opéré par  VEOLIA