

ÉCLAIRCISSEMENT

APPEL D'OFFRES N° 21/2023/A

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DE LA ROUTE AIN HOUALA, OULJA-SALE : PROJET SCINDE EN 02  
LOTS :

Lot 1 : Amont aménagement pont ONCF et connexion au réseau existant de la P4008

Lot 2 : Aval pont ONCF jusqu'au Oued Bouregreg (Solution de base)

Aval pont ONCF jusqu'au Oued Bouregreg (Solution variante)

Suite à l'éclaircissement demandé par l'un de vos concurrents, ci-dessous la réponse suivante :

N° QUESTION	QUESTION	RÉPONSE
1	Merci de nous communiquer le rapport géotechnique correspondant à la zone des travaux prévus dans le cadre de cet appel d'offres.	Nous vous informons que Redal ne dispose pas de rapport géotechnique dans la zone. Par contre, l'entrepreneur doit lire attentivement les pièces de l'AO. Il est précisé sur les pièces de l'AO (CCTP et définition de prix) que l'entrepreneur est tenu de réaliser, à sa charge, ses propres sondages géotechniques par un laboratoire agréé ainsi que les études complémentaires et les mesures nécessaires pour la bonne exécution et la stabilité des ouvrages à réaliser (Pompage éventuel, mode d'exécution, ...).

Brahim ALLAM  
Adjoint au Directeur en Charge  
des Achats et Logistiques

NOMBRE DE PAGES : 01 (y compris la 1<sup>ère</sup> page) si vous ne recevez pas le nombre de pages indiqué, merci de contacter l'expéditeur.

REDAL SA.

DIRECTION DES ACHATS

6, RUE AL HOCEIMA, B.P. 161, 10 000 RABAT

TÉL. : 05 37 23 85 30 – FAX : 05 37 73 46 73

Opéré par  VEOLIA