

## ÉCLAIRCISSEMENT

### APPEL D'OFFRES N° 33/2023/A

**TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE GÉNIE CIVIL ET D'ÉQUIPEMENT DE LA STATION DE POMPAGE WESSAL BOUREGREG RABAT ET RÉALISATION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT : (PROJET EN TROIS LOTS DISTINCTS): LOT N°1 : RÉALISATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE GÉNIE CIVIL ET D'ÉQUIPEMENT DE LA STATION DE POMPAGE WESSAL BOUREGREG RABAT LOT N°2: TRAVAUX DE TERRASSEMENT, FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE D'UNE CONDUITE DN 300 EN FONTE ASSAINISSEMENT, LOT 3 : TRAVAUX DE FONÇAGE.**

Suite à l'éclaircissement demandé par l'un de vos concurrents, ci-dessous la réponse suivante :

N° QUESTION	QUESTION	RÉPONSE
1	Merci de nous indiquer l'emplacement du local poste de transformation MT/BT et le local des armoires électriques qui ne figurent pas dans la plan d'implantation SP	En réponse à votre demande, nous vous informons que le poste de la station est prévu au niveau de la parcelle accolée au poste MT/BT de Marjane déjà présenté sur le plan d'implantation global et lors de la visite des lieux. Les armoires électriques doivent être précisées au niveau de l'offre technique de l'entreprise à l'intérieur de la parcelle dédiée à la station de pompage.
2	Merci de nous communiquer le détail du prix n°195 qui concerne le raccordement du poste électrique au réseau public MT de REDAL: 1- La longueur de la liaison entre la ligne MT et le poste. 2- Le détail du bordereau pour le branchement MT	En réponse à votre demande, nous vous informons que: 1- Le raccordement au réseau public sera prévu au niveau du poste de transformation MT/BT de Marjane déjà pris en considération dans le bordereau de l'Appel d'offres. 2- Le plan d'implantation présente la position du poste projeté et le poste existant de Marjane, ce prix présenté au forfait dans le bordereau de l'Appel d'Offres doit être étudié et détaillé par l'entreprise.
3	préciser l'emplacement du point de raccordement au réseau public et le mode de raccordement (aérien ou enterré).	En réponse à votre demande, nous vous informons que le raccordement au réseau public sera prévu au niveau du poste de transformation MT/BT de Marjane et est présenté au forfait dans le bordereau de l'Appel d'offres. Le mode de raccordement est enterré.
4	préciser l'emplacement du local technique	En réponse à votre demande, nous vous informons que l'emplacement du local technique doit être précisé au niveau de l'offre technique de l'entreprise à l'intérieur de la parcelle dédiée à la station de pompage.

  
**Brahim ALLAM**  
 Adjoint au Directeur en charge  
 des Achats et Logistiques

**NOMBRE DE PAGES :** 01 (y compris la 1<sup>ère</sup> page) si vous ne recevez pas le nombre de pages indiqué, merci de contacter l'expéditeur.

REDAL SA.

DIRECTION DES ACHATS


6, RUE AL HOCEIMA, B.P. 161, 10 000 RABAT

TÉL. : 05 37 23 85 30 – FAX : 05 37 73 46 73

Opéré par  **VEOLIA**



PLAN DE SITUATION DE LA STATION DE POMPAGE PROJETEE



PLAN D'IMPLANTATION STATION DE POMPAGE  
COMPOSANTE DU PLAN DE LA STATION DE POMPAGE

ROYAUME DU MAROC

REDAL S.A.

MISSION II:  
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

STATION DE POMPAGE PROJETEE  
PLAN DE SITUATION  
PLAN D'IMPLANTATION PROJETEE

PROJET	DATE	PROFOND	EMBAIE	DATE

CADRE RESERVE A L'ENTREPRISE