ROYAUME DU MAROC

ريضال
Redal

GESTION DELEGUEE DES SERVICES DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE, EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT LIQUIDE
DE LA WILAYA RABAT-SALE

DIRECTION INVESTISSEMENTS ET SYSTEMES D'INFORMATION
DEPARTEMENT ETUDE D'INFRASTRUCTURES
ET SCHEMAS DIRECTEUR SERVICE GRANDES ETUDES HYDRAULIQUES

PROLONGEMENT DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT DN400 DE LA SP SALA JADIDA VERS RESERVOIR15000m3

TRAVAUX DE FOURNITURE ET POSE D'UNE CONDUITE DN 400

PROFIL EN LONG

DATE : Déc. 2020	ECHELLE : 1/1 000 et 1/100	PLAN N° : 03
Projeté par : M-Daoufa	Chef projet : Y-Saddini	APD/DCE
Vérifié par :	Validé par : A- El Ouati	FORMAT A0

IND.	*DATE*	*MODIFICATIONS*	*APP.*

Identification : MISSION / PLAN / C/.. NOM DU FICHIER / A 0 INDICE

Echelle X : 1/1000
Echelle Z : 1/100


REGARD DE DEPART ET MAILLAGE ENTRE CONDUITE
DE REFOULEMENT DN500 ET DN400 DETAIL N°1
N1
N2
N3
N4
N5

Plan Comp : 125.00

	N1		N2		N3		N4		N5	
Cotes terrain naturel	127.37		127.36		128.23		128.88		129.78	
Cotes radiers / GSE	126.17		126.26		126.97		127.67		128.37	
Profondeurs / GSE	1.20		1.10		1.26		1.21		1.41	
Longueurs	0.00	29.00	29.00	40.00	69.00	40.00	109.00	40.00	149.00	19.50
Pentes		0.3%		1.76%						
Canalisations										



N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13	N14	N15	N16	N17	N18	N19
129.73	129.95	130.02	129.90	130.00	130.31	130.48	130.60	130.90	131.10	131.09	131.76	133.43	134.90
128.43	128.55	128.67	128.74	128.80	129.04	129.24	129.41	129.65	129.80	129.89	130.56	132.13	133.70
1.30	1.40	1.35	1.16	1.20	1.27	1.23	1.19	1.25	1.29	1.20	1.20	1.30	1.20
168.50	208.46	248.46	273.21	293.66	333.66	366.66	393.56	433.56	473.56	495.56	531.16	571.16	611.16

N6–N7	39.96	0.3%
N7–N8	40.00	
N8–N9	24.75	
N9–N10	20.45	
N10–N11	40.00	0.6%
N11–N12	33.00	
N12–N13	26.90	
N13–N14	40.00	
N14–N15	40.00	0.4%
N15–N16	22.00	
N16–N17	35.60	1.9%
N17–N18	40.00	3.9%
N18–N19	40.00	

DN400 FD


REGARD POUR VANNE DE SECTIONNEMENT
N20
N21
N22
N23
N24
N25
N26
N27
N28
N29
N30
N31

					40.50	2.5%
N20	136.02	134.71	1.32	651.66		
					40.00	
N21	136.89	135.70	1.20	691.66		
					40.60	
N22	137.95	136.71	1.24	732.26		
					40.25	
N23	138.96	137.71	1.25	772.51		
					40.30	
N24	139.91	138.71	1.20	812.81		1.1%
					40.40	
N25	140.48	139.17	1.31	853.21		
					40.30	
N26	140.85	139.62	1.23	893.51		
					40.00	
N27	141.34	140.07	1.27	933.51		
					40.00	
N28	141.73	140.53	1.20	973.51		0.4%
					40.75	
N29	142.17	140.69	1.48	1014.26		
					40.00	
N30	142.32	140.85	1.47	1054.26		
					40.50	
N31	142.46	141.01	1.45	1094.76		

DN400 FD


DN500
DN200
PIECE EN "S" - POSTE DE COMPTAGE DETAIL N°5
PIECE EN "S"
REGARD D'ARRIVEE - RACCORDEMENT AVEC CONDUITE EXISTANTE DN500 DETAIL N°3

					23.00	
N32	142.54	141.11	1.43	1117.76		
					11.00	
N33	142.58	141.15	1.43	1128.76		
					20.25	
N34	142.43	141.23	1.20	1149.01		0.8%
					26.00	
N35	143.05	141.43	1.62	1175.01		
					40.60	
N36	143.75	141.75	2.00	1215.61		
					40.00	
N37	144.44	142.06	2.38	1255.61		
					40.50	
N38	144.86	142.38	2.48	1296.11		
					7.00	
N39	144.75	142.43	2.32	1303.11		
					32.50	
N40	144.39	142.69	1.70	1335.61		
					24.70	
N41	144.28	142.88	1.40	1360.31		-1.2%
					18.80	
N42	144.70	142.65	2.05	1379.11		
					18.30	
N43	144.23	142.43	1.80	1397.41		6.6%
					10.38	
N44	145.22	143.12 144.02	2.10 1.20	1407.79		0.3%
					30.31	
N45	146.06	144.11 144.67	1.95 1.38	1438.10		
					8.79	
N46	146.05	144.70	1.35	1446.89		