

ÉCLAIRCISSEMENT

APPEL D'OFFRES N° 94/2023/A

TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE GÉNIE CIVIL ET D'ÉQUIPEMENT DE LA STATION DE POMPAGE WESSAL BOUREGREG RABAT ET RÉALISATION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT, PROJET EN 02 LOTS LOT N°1 : RÉALISATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE GÉNIE CIVIL ET D'ÉQUIPEMENT DE LA STATION DE POMPAGE WESSAL BOUREGREG RABAT LOT N°2 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT, FOURNITURE, TRANSPORT ET POSE D'UNE CONDUITE DN300 EN FONTE ASSAINISSEMENT.

Suite à l'éclaircissement demandé par l'un de vos concurrents, ci-dessous la réponse suivante :

N° QUESTION	QUESTION	RÉPONSE
1	<u>Prix N° 163 local du poste transformateur</u> Suite à la visite des lieux du 01/11/2023, nous vous prions de nous confirmer l'emplacement prévu pour la construction du local du poste transformateur.	En réponse à votre demande, Le poste transformateur est prévu sur la voie C4 comme présenté sur le plan de l'appel d'offres, le plan d'exécution sera soumis par Redal à l'approbation des autorités notamment AAVB pour raccordement sur le poste Marjane
2	prix N° 188 dégrilleur automatique incliné Nous vous prions de confirmer si le dégrilleur automatique à chaîne est accepté vu que le descriptif du CCTP précise des caractéristiques d'un dégrilleur à câbles (2 câbles en inox) avec une seule poche.	En réponse à votre demande, Compte tenu du retour d'expérience de redal et des problèmes liés à l'exploitation des dégrilleurs automatiques à chaîne (ruptures fréquente de chaîne...), cette modification ne peut être acceptée

*Brahim ALLAM*  
Adjoint au Directeur en charge  
des Achats et Logistique  
P.P.O

NOMBRE DE PAGES : 01 (y compris la 1<sup>ère</sup> page) si vous ne recevez pas le nombre de pages indiqué, merci de contacter l'expéditeur.

REDAL SA.

DIRECTION DES ACHATS

6, RUE AL HOCEIMA, B.P. 161, 10 000 RABAT

TÉL. : 05 37 23 85 30 – FAX : 05 37 73 46 73

Opéré par  VEOLIA