

ÉCLAIRCISSEMENT

APPEL D'OFFRES N° 72/2023/A

RÉALISATION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT, DE GÉNIE CIVIL ET D'ÉQUIPEMENT DE LA STATION DE POMPAGE SP251 - ZONE INDUSTRIELLE AIN ATIQ.

Suite à l'éclaircissement demandé par l'un de vos concurrents, ci-dessous la réponse suivante :

N° QUESTION	QUESTION	RÉPONSE
1	<p>Le prix 401 relatif à la fourniture et pose du tgbt comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cellule compensation. - Les 3 cellules départ. - Cellules pour les auxiliaires. <p>Ce prix est détaillée au niveau du bordereaux voir prix N° 408-409 et 412. Merci de nous clarifier à quel prix seront payées les cellules citées ci-avant.</p>	<p>En réponse à votre demande, concernant les Prix 401, 408 , 409 et 412, et comme mentionné dans le CTP 3, nous tenons à préciser que les armoires rémunérées par les prix N°407, 408 et 411 (BPU DQE & DPU AO N°72/2023/A) concernent les équipements MT et qui se trouvent à l'amont de poste transformateur, alors que les cellules, comprises dans le prix 401 concernant le TGBT, sont destinées à l'alimentation de différents équipements de la station et ils seront installés dans le local de commande. Donc, il s'agit bel et bien des prix séparés et chaque prix rémunère un équipement à vocation différente.</p>

Brahim ALLAM
Adjoint au Directeur en Charge
des Achats et Logistiques

NOMBRE DE PAGES : 01 (y compris la 1^{ère} page) si vous ne recevez pas le nombre de pages indiqué, merci de contacter l'expéditeur.

REDAL SA.

DIRECTION DES ACHATS

6, RUE AL HOCEIMA, B.P. 161, 10 000 RABAT

TÉL. : 05 37 23 85 30 – FAX : 05 37 73 46 73

Opéré par  VEOLIA