

AVIS MODIFICATIF

AO 38/2021/E : FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE TABLEAU HTA COMPACTS MOTORISES
POUR POSTES ASSERVIS.

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous communiquer le modificatif suivant :

Le courant assigné de courte durée admissible doit être au minimum de **12,5 kA** eff. 1 s
(paragraphe 4-2 Caractéristiques électriques).

Le Tenue à l'arc interne de la cuve doit être de 20Ka 1s (voir paragraphe 4-3 Exigences de
Sécurité des Personnes/ Arc interne)

Veillez agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.